

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
учетный № КНМ: 29220061000201736301
Дата регистрации в ФГИС ЕРКНМ: 10.03.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области**

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)633083, E-mail: guarh@29.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск ул. С.Космонавтов, д. 51, тел. 8 (8182) 63-30-15, E-mail:ogpnundao@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского
и Коношского районов**

Архангельская область, г. Няндомы, пер. Совхозный, д.24, тел.8-(81838)6-24-45, Email:ogpn16arh@yandex.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 47/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Центр развития ребенка – детский сад №9 «Родничок» города Няндомы
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки №47 от «10»
марта 2022года в период с «15» марта 2022 г. по «21» марта 2022 г.

Заместителем начальника ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
районов майором внутренней службы Поповым Анатолием Владимировичем
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад №9 «Родничок» города Няндомы ИНН 2918005863, юридический адрес:
164200, Архангельская область, г. Няндомы, ул. Североморская, д.1^а.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____
Руководитель ОСП Детский сад №2 «Сказка» Федотова Надежда Анатольевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допущены превышения допустимой частоты ложных срабатываний автоматической установки пожарной сигнализации (за период с 31 января 2022 года по 02 марта 2022 года произошло 3 ложных срабатывания АУПС)	ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ от 22.07.2008 года; Приказ МЧС России от 07.06.2021г №364.Требований пожарной безопасности"	20.04.2022 г.	
2.	События ложных срабатываний автоматической установки пожарной сигнализации не фиксируются в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием причин	ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ от 22.07.2008 года; п. 6.5.4 национального стандарта РФ «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» ГОСТ Р 59638-2021.	20.04.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9 «Родничок» города Няндомы »

Пономарева Светлана Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Л. Ю. Попова

(подпись)

21.03.2022г.

Заместитель начальника ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области майор внутренней службы Попов А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.